

# **Druckprüfung Hausanschluss**

## **Druckprotokolle gemäß Ö-Norm B2503:2017**

- a)** Von Seiten des Bauwerbers ist bei einem dazu befugten Unternehmen die Kanaldichtheitsprüfung in Auftrag zu geben
  
- b)** Das Druckprotokoll ist von allen errichteten Schmutzwasser-Kanalleitungen außerhalb des Objektes zu erstellen
  
- c)** Das Druckprotokoll ist von allen errichteten Schmutzwasser-Kanalschächten außerhalb des Objektes zu erstellen
  
- d)** Eine dazugehörige Skizze (Lageplan) der geprüften Leitungen und Schächte muss beigelegt werden (Schachtbezeichnungen und Haltungslängen müssen mit dem Druckprotokoll übereinstimmen)